

RÉACTION AU FEU

Demandeur:

ROPRE, LDA

PARQUE INDUSTRIAL DO CANHOSORUA M , LOTE 19
PT-6200-027 COVILHA

Vous êtes autorisé à apposer l'étiquette "Classification de réaction au feu des produits de construction" selon le 2025AN2499.



RÉACTION AU CLASSEMENT AU FEU : PRODUITS DE CONSTRUCTION

Nº: 25AN2499

L'échantillon référencé comme :

"235 P IGN, 235 P IGN V y Ceilingo R'BULL PRO 13"

a été testé conformément aux normes EN ISO 11925-2:2020 et EN 13823:2020 + A1:2022.
Étant classé selon la norme EN 13501-1:2018 comme

"B-s1,d0"

Date d'émission

6 octobre 2025



Date: 07/10/2025 13:52:25

Digitally Signed by: JOAN RISUEÑO CABANES -

NIF: 48605765A

Joan Risueño
Head of Fire Behaviour lab.